

Prohlášení o shodě

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

Okna Macek s.r.o., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 26906724

Výrobek:

Jednokřídlové a dvoukřídlové hliníkové prosklené a plně požární uzávěry typu: „Heroal - série 082“.

Popis a určení výrobku:

Jedná se o jednokřídlové a dvoukřídlové otočné hliníkové prosklené, částečně prosklené nebo plně dveře, případně doplněné pevnými bočními díly a/nebo nadsvětlíkem, vyrobené z hliníkového systému „Heroal - série 082“. Tyto dveře jsou určeny pro použití v interiéru, kde slouží pro dělení požárních úseků jako požární uzávěry s klasifikací podle ČSN EN 13501-2:2004 E 45-C/EI1,2 30-C/EW 30-C, resp. E45-C/EI1 20-C/EI2 45-C/EW 45-C (jednokřídlové uzávěry) a E45-C/EI1,2 30-C/EW45-C nebo E45-C/EI1 20-C/EI2 30-C/EW45-C nebo E30-C/EI1 20-C/EI2 30-C/EW30-C (dvoukřídlové závěry), v závislosti na konstrukčním provedení. Konstrukce uzávěrů jsou druhu DP1 (podle ČSN 73 08 10).

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 - PBS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ 00015679:

Certifikát č. 204/C5a/2010/080-015942 ze dne 07.05.2010,
Protokol o certifikaci č. 080-015940 ze dne 07.05.2010.

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 080-014292 ze dne 26.05.2008 (s platností do 31.5.2011), vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 - PBS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, AO 204, IČ: 00015679.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výše uvedených výrobků splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a výrobek je za podmínek obvyklého, příp. výrobcem určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.

V Dubňanech dne 7. května 2010



Okna Macek s.r.o.
Nádražní 1701
696 03 Dubňany
IČ: 26906724
DIČ: CZ26906724

Libor Macek
jednatel společnosti